



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ PPC 00-041164

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):

Взрывозащищенные датчики давления по ТУ 4212-000-7718542411-05 серий DMP, DMK, LMP, LMK, DS, ХАСТ, НМР, DMD с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4; в полевом корпусе серий ХАСТ, НМР с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5, DMD с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6; цифровые индикаторы серии РА с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1200 (9026 20 200 9)

Изготовитель (поставщик): ООО "БД СЕНСОРС РУС" (г. Москва, Варшавское шоссе, 37А).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение экспертизы промышленной безопасности "Ех НИИ" № 08-ТУ-(НХ)2820-2010, сертификат соответствия ОС НАНИО "ЦСВЭ" № РОСС RU.ГБ05.В03129 от 13.07.2010 г.

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемых технических устройств требованиям промышленной безопасности Российской Федерации.
2. Применение поставляемых технических устройств на опасных производственных объектах, связанных с обращением взрывопожароопасных и химически опасных веществ, в соответствии с условиями, ограничениями и требованиями технической документации.

Срок действия разрешения до 17.11.2015

Дата выдачи 17.11.2010



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

А В 064240